AGREGAT WODY LODOWEJ REZONANSU MAGNETYCZNEGO
ISTNIEJĄCY

AGREGAT SKRAPLAJĄCY UKŁADU VRF POMIESZCZEŃ REZONANSU
ISTNIEJĄCY

AGREGAT SKRAPLAJĄCY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
REZONANSU MAGNETYCZNEGO ISTNIEJĄCY

AGREGAT SKRAPLAJĄCY UKŁADU VRF POMIESZCZEŃ APTEKI
ISTNIEJĄCY

SPLIT1
PUHZ-ZRP35VKA

SPLIT2
PUHZ-ZRP35VKA

AHU
PUHZ-ZRP60VHA

VRF
PUHY-P200YJMA

16x14,14
30

TRANSF.
TRANSF.
TRANSF.

REI 60

rozdzielnia główna
RG

ściana instalacyjna z płyt GK
do wys. sufitu

ściany działowe i drzwi
laminowana płyta wiórowa gr. 20mm
wys. 200cm włączając:
15cm przewiń. nad posadzką

istniejące drzwi techniczne
do demontażu oraz ponownego
montażu po wykonaniu robót w pom. -1.07

ściana instalacyjna z płyt GK
do wys. sufitu

zamurowanie istniejącego
otworu drzwiowego

ISTNIEJĄCA OKNO PCV

R-UPS

ISTNIEJĄCA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA SPLITA2

-1.20 POMIESZCZENIE UPS 15,05 GRES

WEJŚCIE TYLNE DLA PERSONELU

-1.09 POM. SOCJALNE 9,69 GRES

-1.10 POM. PORZĄDKOWE 4,12 GRES

-1.13 PRZEDSIONEK 3,96 GRES

-1.14 WC MĘSKIE 8,56 GRES

-1.15 WC DAMSKIE /NIEPEŁN. 6,45 GRES

ściana instalacyjna z płyt GK
do wys. stropu

istniejąca stopa fundamentu

KLIMATYZACJA APTEKI

linia obniżenia sufitu
do wys. H=210cm

KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ W3
WYPROWADZONY NAD DACH ZAKOŃCZONY WENYLATOREM DACHOWYM WD3

KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ W2
WYPROWADZONY NAD DACH ZAKOŃCZONY WENTYLATOREM DACHOWYM WD2

WENTYLACJA MECHANICZNA OKULISTYKI NA 2 PIĘTRZE

INSTALACJA WZ, CWU, CYRKULACJI APTEKI – PARTER

WENTYLACJA MECHANICZNA PRZEDSIONKA WINDY

0,5%
KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ W4
WYPROWADZONY NAD DACH ZAKOŃCZONY WENTYLATOREM DACHOWYM WD4

próg technicmy 5cm
z blachy nierdzewnej

ISTNIEJĄCY
WOLNY KANAŁ WENTYLACYJNY ø250 WYPROWADZONY NAD DACH
ZAKOŃCZONY WYRZUTNIĄ WENTYLACYJNĄ DO WYKORZYSTANIA
JAKO KANAŁ WYWIEWNY UKŁADU CNW1

ISTNIEJĄCA INSTALACJA PPOŻ DN80 ZASILANIA HYDRANTÓW
DO WYKORZYSTANIA

WĘZEŁ CIEPLNY

ZESPÓŁ URZĄDZEŃ UZDATNIANIA POWIETRZA UKŁADU WENTYLACJI NAWIEWNEJ
POMIESZCZEŃ OKULISTYKI NA II PIĘTRZE - URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE PO PRZEŁOŻENIU

WPIĘCIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ CWU CYRKULACJI

ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODY ZIMNEJ CWU CYRKULACJI

ISTNIEJĄCA INSTALACJA CT

WPIĘCIE PROJEKTOWANEJ
INSTALACJI CT

WENTYLATORNIA

WOLNY KANAŁ WENTYLACYJNY DO ISTNIEJĄCEJ CZERPNI
DO WYKORZYSTANIA JAKO KANAŁ CZERPNY UKŁADU N1

ISTNIEJĄCA INSTALACJA CO

WEJŚCIE TYLNE
DLA PACJENTÓW

zadaszenie szklane nad wejściem
konstrukcja systemowa na
ciągach stalowych
250 x 150 cm

ISTNIEJĄCA FASADA SZKLANA

zabudowa z płyt GK
do wys. sufitu

linia obniżenia sufitu
do wys. H=250cm

wycieraczka obiektowa ze
szczotką kasetową
(z odwodnieniem)
220 x 120 cm

wycieraczka obiektowa ze
szczotką kasetową
220 x 180 cm

INSTALACJIA CO POMIESZCZEŃ REZONANSU

-1.01 WIATROŁAP 4,84 WYCIERACZKA SYST.

-3,420=115,52m.n.p.m.

ISTNIEJĄCA ŚCIANA - GK

-3,40=115,52
(115,7)

tablica informacyjna
pocekalni mammografii

-1.02 KOMUNIKACJA ZEWN. 111,71 GRES

-3,40=115,52

POCZEKALNIA

zabudowa płyt GK

fartuch z płytek ceram.
H=210cm

-1.05.E OPISOWNIA MAMMO 10,26 WYKŁADZ. WINYLOWA

-1.04.C GABINET USG 9,34 WYKŁADZINA WINYLOWA

tylko dla personelu

R-Mammo

-1.05.B KABINA 2,98 GRES

-1.05.A PRACOWNIA MAMMO 13,75 WYKŁADZ. WINYLOWA

-1.05.C KABINA 3,01 GRES

linia obniżenia sufitu
do wys. H=220cm

ISTNIEJĄCA
OBUDOWA SŁUPA

KLIMATYZACJA REZONANS
WODA LODOWA REZONANS

3,0%
CO REZONANS

-1.08.A KOMUNIKACJA WEWN. 40,23 GRES

-1.11 WC PERSONEL 6,68 GRES

-1.12 SZATNIA PERSONELU 6,78 GRES

-1.03.F OPISOWNIA RTG 9,69 WYKŁADZ. WINYLOWA

-1.04.A GABINET USG 6,39 WYKŁADZ. WINYLOWA

-1.04.B GABINET USG 18,19 WYKŁADZINA WINYLOWA

-1.03.D STEROWNIA RTG 4,85 WYKŁADZ. WINYLOWA

-1.03.A PRACOWNIA RTG 25,23 WYKŁADZ. WINYLOWA

-1.03.B KABINA 2,93 GRES

-1.03.C KABINA 2,91 GRES

-1.17 POM. SERWISU 5,40 GRES

-1.18 KOMUNIKACJA PODPOMOWA 5,34 GRES

-1.16 PRZEDSIONEK 2,90 GRES

REZERWA
TECHNICZNO – INSTALACYJNA

-1.19 REZERWA 30,70 WYLEWKA BETONOWA

ISTNIEJĄCA STOLARKA

ISTNIEJĄCA ŚCIANA

14x14,75
30

6x14,75
30

2x15,66
30

WEJŚCIE GŁÓWNE

ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ PRZEDSIONKA WINDY Ø10

ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACJI WYWIEWNEJ PRZEDSIONKA WINDY Ø10
TRASA PRZEŁOŻENIA

ISTNIEJĄCA
KLATKA SCHODOWA

tablica informacyjna

-3,38=115,54

-3,40=115,52(115,7)

ISTNIEJĄCA
OBUDOWA SŁUPA

LEGENDA

- OBSZAR OBJĘTY PRZEBUDOWĄ
- OBSZAR OBJĘTY PRZEBUDOWĄ W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
- OBSZAR ZABEZPIECZONA RTG WG. PROJEKTU ZABEZPIECZEŃ RADIOLOG.
- NAWIEWNIK STROPOWY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- WYWIEWNIK STROPOWY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- NAWIEWNIK ŚCIENNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- WYWIEWNIK ŚCIENNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- WYWIEWNIK STROPOWY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- KLIMATYZATOR STROPOWY
- KLIMATYZAOR NAŚCIENNY
- GRZEJNIK PŁYTOWY HIGIENICZNY
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU, CYRKULACJA PROJEKTOWANA
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU, CYRKULACJA ISTNIEJĄCA
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA PPOŻ HYDRANTOWA DO WYKORZYSTANIA
- INSTALACJA PPOŻ HYDRANTOWA PROJEKTOWANA
- KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM
- INSTALACJA CO PROJEKTOWANA
- INSTALACJA CO ISTNIEJĄCA
- INSTALACJA CT PROJEKTOWANA
- WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNA UKŁAD CN1
- WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA UKŁAD CW1
- WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA UKŁAD W2
- WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA UKŁAD W3
- WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA UKŁAD W4
- WENTYLACJA MECHANICZNA ISTNIEJĄCYCH UKŁADÓW
- WENTYLACJA MECHANICZNA ISTNIEJĄCA PO PRZEŁOŻENIU
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODY LODOWEJ REZONANSU MAGNETYCZNEGO
- INSTALACJA ISTNIEJĄCA FREONU CIECZ/GAZ UKŁADÓW ISTNIEJĄCYCH
- INSTALACJA PRZEŁOŻONA FREONU CIECZ/GAZ UKŁADÓW ISTNIEJĄCYCH
- INSTALACJA FREONU CIECZ/GAZ UKŁADÓW PROJEKTOWANYCH
- ISTNIEJĄCA RURA HELOWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

CN1 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA Z SEKCJĄ CHŁODNICY FREONOWEJ, NAGRZEWNICY WODNEJ, WENTYLATORA NAWIEWNEGO VS-21-R-GHC
Vs = 1 400 m3/h, dPst400 Pa Qchł=23,6 kW, Qnw=13,9 kW wg. VTS

CW1 - CENTRALA WENTYLACYJNA WYWIEWNA Z SEKCJĄ CHŁODNICY FREONOWEJ, WENTYLATORA WYWIEWNEGO VS-21-L-G
Vs = 1 300 m3/h, dPst600 Pa wg. VTS

WD2 - WENTYLATOR DACHOWY TFSR 315M np. SYSTEMAIR
Vs = 325 m3/h, dPst400 Pa

WD3 - WENTYLATOR DACHOWY TFSR 160 EC np. SYSTEMAIR
Vs = 50 m3/h, dPst300 Pa

WD4 - WENTYLATOR DACHOWY TFSR 160 EC np. SYSTEMAIR
Vs = 90 m3/h, dPst300 Pa

SZWD - SZAFA STEROWNICZA WENTYLATORÓW DACHOWYCH WD2, WD3, WD4
WG PROJEKTU CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ

SZVTS - SZAFA AUTOMATYKI CENTRALI WENTYLACYJNEJ CN1,CW1
MP, VS 10-75 G9 UPC RIMMYVTS
W DOSTAWIE RAZEM Z CENTRALĄ

Inwestor / Client
Dolmed S.A.
Dolnośląskie Centrum Medyczne
ul. Legnicka 40
53-674 Wrocław

Projektant/Executive Architect
CREOPROJECT
ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław
tel. 605676214, (071)7181618, fax (071)7181618

Temat/Subject
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIWNICY NA POTRZEBY
DZIAŁU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DOLNOŚLĄSKIEGO
CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.
PRZY UL. LEGNICKIEJ 40 WE WROCŁAWIU DZ. NR 5/1;
AM-12; OBRĘB - STARE MIASTO

Instalacje sanitarne/Plumbing Projektował/Designers
Jadwiga Manelska — 73/DOS/04
Sprawdził/Verified by
Urszula Przyłęcka — 224/91/UW

Projekt/Project
RZUT KONDYGNACJI -1
WENTYLACJA MECHANICZNA

Data / Date 06.2014 — Skala/Scale 1:50

Przeznaczenie/ Purpose
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża — Numer rysunku/ Drawing Number
INSTALACJE SANITARNE — S003