

PROJEKT BUDOWLANY  
RZUT PIWNICY

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIWNICY			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m <sup>2</sup> ]	Rodzaj posadzki
1	diagnostyka obrazowa, pracownia RTG	26,49	istn. wykładzina pvc
001.2	diagnostyka obrazowa, pracownia RTG - kabina	2,88	istn. płytki ceram.
001.3	diagnostyka obrazowa, pracownia RTG - kabina	2,16	istn. płytki ceram.
001.4	diagnostyka obrazowa, pracownia RTG	5,07	istn. wykładzina pvc
2	diagnostyka obrazowa, pracownia USG	19,04	istn. wykładzina pvc
002.2	ojściownia mamogr.	9,33	istn. wykładzina pvc
3	diagnostyka obrazowa, pracownia mammografi	13,59	istn. wykładzina pvc
003.2	diagnostyka obrazowa, pracownia mammografi	2,98	istn. płytki ceram.
003.3	diagnostyka obrazowa, pracownia mammografi	2,98	istn. płytki ceram.
003.4	diagnostyka obrazowa, pracownia mammografi	7,78	istn. wykładzina pvc
4	diagnostyka obrazowa, pracownia USG	11,1	istn. wykładzina pvc
004.2	diagnostyka obrazowa, pracownia USG	10,37	istn. wykładzina pvc
7	archiwum	4,51	istn. wykładzina pvc
A1	komunikacja	48,28	istn. płytki ceram.
A2	pomieszczenie socjalne	9,49	istn. płytki ceram.
A3	pom. gospodarcze	3,9	istn. płytki ceram.
A4.1	łazienka, przedsiónek	4,35	istn. płytki ceram.
A4.2	łazienka, kabina	1,93	istn. płytki ceram.
A5	szatnia personelu	6,8	istn. płytki ceram.
A6.1	zaplecze techniczne - korytarz	2,9	istn. płytki ceram.
A6.2	pom. techniczne	5,47	istn. płytki ceram.
A6.3	pom. techniczne	9,64	istn. płytki ceram.
A6.4	pom. techniczne	29,66	istn. płytki ceram.
A8	komunikacja	84,96	istn. płytki ceram.
A9	rozdzielnia elektryczna	12,76	proj. płytki ceram.
A10	pom. techniczne - UPS	15,18	istn. płytki ceram.
A11.1	magazyn - komunikacja	3,77	proj. płytki ceram.
A11.2	magazyn	12,25	proj. płytki ceram.
A11.3	magazyn	2,82	proj. płytki ceram.
A12	pom. konserwatorów	19,02	proj. płytki ceram.
A13.1	łazienka - przedsiónek	3,2	istn. płytki ceram.
A13.2	łazienka - kabina	1,58	istn. płytki ceram.
A13.3	łazienka	3,01	istn. płytki ceram.
A13.4	łazienka - prysznic	1,9	istn. płytki ceram.
A14	pom. gospodarcze	4,32	istn. płytki ceram.
A15	magazyn	4,9	istn. wyłewka beton.
A16	magazyn	3,75	istn. wyłewka beton.
A17	magazyn	29,59	istn. wyłewka beton.
A18	magazyn	21,32	proj. płytki ceram.
A19	warsztat	21,03	proj. płytki ceram.
A20	pom. techniczne, węzeł ciepły	44,86	istn. wyłewka beton.
A21	pom. techniczne	2,02	proj. płytki ceram.
A22	magazyn art. biurowych	10,54	proj. płytki ceram.
A23	magazyn	13,58	proj. płytki ceram.
A24	pralnia	5,23	istn. płytki ceram.
A25	magazyn	16,1	proj. płytki ceram.
A26	magazyn	28,45	proj. płytki ceram.
A27	magazyn art. medycznych	19,81	proj. płytki ceram.
A28	pom. techniczne	29,48	istn. wyłewka beton.
A29	pom. techniczne	45,75	istn. wyłewka beton.
A30	komunikacja	193,39	istn. płytki ceram.
A31.1	karafka	107,5	istn. płytki ceram.
A31.2	zaplecze	9,83	istn. płytki ceram.
A31.3	pomieszczenie biurowe	15,18	istn. płytki ceram.
A31.4	archiwum zasilawcze	130,02	istn. płytki ceram.
A32.1	komunikacja	7,18	istn. płytki ceram.
A32.2	komunikacja pionowa	15,14	istn. płytki ceram.
A32.3	pom. gospodarcze	4,02	istn. płytki ceram.
A33.1	gabiny lekarskie - recepcja	69,38	istn. płytki ceram.
A33.2	pom. biurowe	18,66	istn. płytki ceram.
A33.3	pok. lekarski	19,23	istn. płytki ceram.
A33.4	zaplecze techniczno-operatorskie	9,16	istn. płytki ceram.
A33.5	przedsiónek	20,97	istn. płytki ceram.
A33.6	pracownia RMI	25,65	istn. płytki ceram.
A33.7	kabina	1,74	istn. płytki ceram.
A33.8	gab. lekarskie	5,87	istn. płytki ceram.
A33.9	pracownia TK	26,4	istn. płytki ceram.
A33.10	gab. lekarskie	1,44	istn. płytki ceram.
A33.11	zaplecze techniczno-operatorskie	8,12	istn. płytki ceram.
A33.12	pom. socjalne	14,58	istn. płytki ceram.
A34.1	korytarz	7,13	istn. płytki ceram.
A34.2	pom. gospodarcze	2,27	istn. płytki ceram.
A34.3	toaleta dla mężczyzn - przedsiónek	6,09	istn. płytki ceram.
A34.4	toaleta dla mężczyzn - kabina	1,64	istn. płytki ceram.
A34.5	toaleta - przedsiónek	2,83	istn. płytki ceram.
A34.6	toaleta - kabina	1,96	istn. płytki ceram.
A34.7	toaleta dla kobiet - przedsiónek	4,58	istn. płytki ceram.
A35	wiatrołap	5,27	istn. płytki ceram.
A36.1	korytarz	3,82	istn. płytki ceram.
A36.2	łazienka dla niepełnosprawnych	6,2	istn. płytki ceram.
A36.3	łazienka - przedsiónek	4,03	istn. płytki ceram.
A36.4	łazienka	2,53	istn. płytki ceram.
A36.5	łazienka - kabina	1,5	istn. płytki ceram.
A37	pom. techniczne, stacja transformatorowa	7,67	istn. wyłewka beton.
A37.8	toaleta dla kobiet - kabina	4,29	istn. płytki ceram.
A38	pom. techniczne, stacja transformatorowa	7,67	istn. wyłewka beton.
A39	pom. techniczne, stacja transformatorowa	12,82	istn. wyłewka beton.
		<b>1 487,64</b>	
		<b>m<sup>2</sup></b>	

PHU ALERT - SYSTEM 54-432 Wrocław, Wrocław ul. Strzegomska 242/8			
oprac.: Dobre Dobre Centrum Medyczne „DOLMED” S.A.			
inwestor: Dobre Dobre Centrum Medyczne „DOLMED” S.A. ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław			
branża: Teleinżynieria – instalacja sygnalizacji pożarowej			
rysownik: Rzut piwnicy			
mgr inż. i. nazwisko	specjal.	nr uprawnień	data
projektant: Zbigniew Paluszewski	Instalacja	D-11806 CNBP	07.2016
ryzykant: Mariusz Kobyjak	pożarowa		

Z centrali CSP na I piętrze do elementu 1/01 w piwnicy - YnTKSYekw1x2x0,8  
Z centrali CSP na I piętrze do elementu 2/01 w piwnicy - YnTKSYekw1x2x0,8

Z elementu 1/69 w piwnicy do centrali CSP na I piętrze - YnTKSYekw1x2x0,8  
Z elementu 2/51 w piwnicy do centrali CSP na I piętrze - YnTKSYekw1x2x0,8