AGREGAT WODY LODOWEJ REZONANSU MAGNETYCZNEGO ISTNIEJĄCY

AGREGAT SKRAPLAJĄCY UKŁADU VRF POMIESZCZEŃ REZONANSU ISTNIEJĄCY

AGREGAT SKRAPLAJĄCY CENTRALI WENTYLACYJNEJ REZONANSU MAGNETYCZNEGO ISTNIEJĄCY

AGREGAT SKRAPLAJĄCY UKŁADU VRF POMIESZCZEŃ APTEKI ISTNIEJĄCY

SPLIT1 PUHZ-ZRP35VKA

SPLIT2 PUHZ-ZRP35VKA

AHU PUHZ-ZRP60VHA

VRF PUHY-P200YJMA

16x14,14 30

TRANSF.

TRANSF.

TRANSF.

-1.13 PRZEDSIONEK 3.96 m² GRES

-1.14 WC MĘSKIE 8.56 m² GRES

-1.15 WC DAMSKIE /NIEPEŁN. 6.45 m² GRES

ściana instalacyjna z płyt GK do wys. sufitu

54

REI 60

rozdzielnia główna RG

ściana instalacyjna z płyt GK do wys. sufitu

ściany działowe i drzwi laminowana płyta wiórowa gr. 20mm wys. 200cm włączając: 15cm przewiń. nad posadzką

W1

istniejące drzwi techniczne do demontażu oraz ponownego montażu po wykonaniu robót w poz. -1.20

ISTNIEJĄCA OKNO PCV

-3,450

R-UPS

ISTNIEJĄCA JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA SPLITA2

-1.20 POMIESZCZENIE UPS 15.05 m² GRES

zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego

-3,40=115,52(115,7)

-1.09 POM. SOCJALNE 9.69 m² GRES

WEJŚCIE TYLNE DLA PERSONELU

-1.10 POM. PORZĄDKOWE 4.12 m² GRES

zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego

W4

HP52

ściany instalacyjna z płyt GK do wys. stropu

istniejąca stopa fundamentu

KLIMATYZACJA APTEKI

linia obniżenia sufitu do wys. H=210cm

ściana instalacyjna z płyt GK do wys. sufitu

0,5%

próg techniczny 5cm z blachy nierdzewnej

istniejąca stopa fundamentu

PPOŻ

ISTNIEJĄCA INSTALACJA PPOŻ DN80 ZASILANIA HYDRANTÓW DO WYKORZYSTANIA

WĘZEŁ CIEPLNY

WPIĘCIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ CWU CYRKULACJI

ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODY ZIMNEJ CWU CYRKULACJI

32,25,15 STAL

-3,40=115,52(115,7)

ISTNIEJĄCA INSTALACJA CT

ISTNIEJĄCA INSTALACJA CO

WCT WPIĘCIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CT

WCO WPIĘCIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CT

WENTYLATORNIA

WOLNY KANAŁ WENTYLACYJNY DO ISTNIEJĄCEJ CZERPNI DO WYKORZYSTANIA JAKO KANAŁ CZERPNY UKŁADU N1

ISTNIEJĄCA INSTALACJA CO

-3,38=115,54

C

D

WEJŚCIE TYLNE DLA PACJENTÓW

zadaszenie szklane nad wejściem konstrukcja systemowa na ciągach stalowych 250 x 150 cm

wycieraczka obiektowa ze szczotką kasetową (z odwodnieniem) 220 x 120 cm

wycieraczka obiektowa ze szczotką kasetową 220 x 180 cm

INSTALACJIA CO POMIESZCZEŃ REZONANSU POD POSADZKĄ

-1.01 WIATROŁAP 4.84 m² WYCIERACZKA SYST.

-1.02 KOMUNIKACJA ZEWN. 111.71 m² GRES

ISTNIEJĄCA ŚCIANA GK

-3.420=115.52m.n.p.m.

POCZEKALNIA

zabudowa płonu z płyt GK

fartuch z płytek ceram. H=210cm

tablica informacyjna pocekalni mammografii

-3,40=115,52 (115,7)

-3,40=115,52

-1.05.E OPISOWNIA MAMMO 10.26 m² WYKŁADZ. WINYLOWA

tylko dla personelu

-1.04.C GABINET RTG 9.34 m² WYKŁADZINA WINYLOWA

-1.05.A PRACOWNIA MAMMO 13.75 m² WYKŁADZ. WINYLOWA

-1.05.B KABINA 2.98 m² GRES

-1.05.C KABINA 3.01 m² GRES

R-Mammo

SAN 07 40

RTG

linia obniżenia sufitu do wys. H=200cm

linia obniżenia sufitu do wys. H=250cm

ISTNIEJĄCA OBUDOWA SŁUPA

KLIMATYZACJA REZONANS

WODA LODOWA REZONANS

3,0%

GRZEJNIKI KOMUNIKACJA

ISTNIEJĄCA ŚCIANA

ISTNIEJĄCA STOLARKA

POCZEKALNIA

-1.03.B KABINA 2.93 m² GRES

-1.03.C KABINA 2.91 m² GRES

-1.03.A PRACOWNIA RTG 25.23 m² WYKŁADZ. WINYLOWA

R-Rtg

tablica informacyjna

14x14,75 30

6x14,75 30

3x15,66 30

H=2,4

WEJŚCIE GŁÓWNE DLA PACJENTÓW

ISTNIEJĄCA KLATKA SCHODOWA

-3.000

-3.470

stupek informacyjny na pełną wysokość pomieszczenia wraz z osłoną/ekranem wg projektu instalacji elektrycznych

WCN

CN1 V=1400m3/h dp=400Pa Qn=11,0 kW

CW1 V=1300m3/h dp=600Pa

WENTYLATORNIA

HV 20-30/3.0

2xdn25 stal

2xdn32 STAL

STAP10-40 dn20

STAD dn32

-3,440

90+60 200

HP52

-3,40=115,52(115,7)

ISTNIEJĄCA INSTALACJA CT

ISTNIEJĄCA INSTALACJA CO

WOLNY KANAŁ WENTYLACYJNY DO ISTNIEJĄCEJ CZERPNI DO WYKORZYSTANIA JAKO KANAŁ CZERPNY UKŁADU N1

ISTNIEJĄCA INSTALACJA CO

LEGENDA

- OBSZAR OBJĘTY PRZEBUDOWĄ
- OBSZAR OBJĘTY PRZEBUDOWĄ W ZAKRESIE INSTALACJI SANITARNYCH
- OBSZAR ZABEZPIECZENIA RTG WG. PROJEKTU ZABEZPIECZEŃ RADIOLOG.
- NAWIEWNIK STROPOWY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- WYWIEWNIK STROPOWY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- NAWIEWNIK ŚCIENNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- WYWIEWNIK ŚCIENNY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- WYWIEWNIK STROPOWY WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- KLIMATYZATOR STROPOWY
- KLIMATYZAOR NAŚCIENNY
- GRZEJNIK PŁYTOWY HIGIENICZNY
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU, CYRKULACJI PROJEKTOWANA
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CWU, CYRKULACJI ISTNIEJĄCA
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA PPOŻ HYDRANTOWA DO WYKORZYSTANIA
- INSTALACJA PPOŻ HYDRANTOWA PROJEKTOWANA
- KANALIZACJA SANITARNA POD STROPEM
- INSTALACJA CO PROJEKTOWANA POD STROPEM
- INSTALACJA CO PROJEKTOWANA W WARSTWACH POSADZKI
- INSTALACJA CO ISTNIEJĄCA
- INSTALACJA CT PROJEKTOWANA
- WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNA UKŁAD CN1
- WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA UKŁAD CW1
- WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA UKŁAD W2
- WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA UKŁAD W3
- WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA UKŁAD W4
- WENTYLACJA MECHANICZNA ISTNIEJĄCYCH UKŁADÓW
- WENTYLACJA MECHANICZNA ISTNIEJĄCA PO PRZEŁOŻENIU
- ISTNIEJĄCA INSTALACJA WODY LODOWEJ REZONANSU MAGNETYCZNEGO
- INSTALACJA ISTNIEJĄCA FREONU CIECZ/GAZ UKŁADÓW ISTNIEJĄCYCH
- INSTALACJA PRZEŁOŻONA FREONU CIECZ/GAZ UKŁADÓW ISTNIEJĄCYCH
- INSTALACJA FREONU CIECZ/GAZ UKŁADÓW PROJEKTOWANYCH
- ISTNIEJĄCA RURA HELOWA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

CN1 - CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA Z SEKCJĄ CHŁODNICY FREONOWEJ, NAGRZEWNICY WODNEJ, WENTYLATORA NAWIEWNEGO VS-21-R-GHC
Vn = f 1400 m3/h, dPN400 Pa; Qc=46,0 kW; Qn=11,0 kW np. VTS

CW1 - CENTRALA WENTYLACYJNA WYWIEWNA Z SEKCJĄ CHŁODNICY FREONOWEJ, WENTYLATORA WYWIEWNEGO VS-21-L-G
Vw = f 300 m3/h, dPN600 Pa; np. VTS

WCN - WĘZEŁ NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ WG RYS. NR S011

STAP10-40 dn20 - REGULATOR RÓŻNICY CIŚNIENIA np.HEIMEIER
STAD dn 32 - ZAWÓR ROWNOWAŻĄCY np.HEIMEIER

Inwestor / Client

Dolmed S.A.
Dolnośląskie Centrum Medyczne
ul. Legnicka 40
53-674 Wrocław

Projektant/Executive Architect

CREOPROJECT
ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław
tel. 605676214, (071)7181618, fax (071)7181618

Temat/Subject

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ PIWNICY NA POTRZEBY DZIAŁU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.
PRZY UL. LEGNICKIEJ 40 WE WROCŁAWIU DZ. NR 5/1; AM-12; OBRĘB - STARE MIASTO

Instalacje sanitarne/Sanitary/Plumbing Projektował/Designed	73/DOS/04	
Jadwiga Manelska		
Sprawdził/Verified by	224/91/UW	
Urszula Przyłęcka		

Projekt/Project: RZUT KONDYGNACJI -1
WODA BYTOWA, PPOŻ, CO , CT,

Data / Date: 06.2014 — Skala/Scale: 1:50

Przeznaczenie/Purpose: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża	Numer rysunku/Drawing Number
INSTALACJE SANITARNE	S002