

PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B

PRZEGRODY PIONOWE:

S0.1 – fasada szklana zewnętrzna ISTNIEJĄCA	– cm
fasada słupowo–ryglowa aluminiowa ze słupkiem ukrytym	– cm
S0.2 – ściana wewnętrzna szklana	– cm
witryna wewnętrzna szklana aluminiowa słupowo – ryglowa	– cm
S1.1 – ściana wewnętrzna nośna ISTNIEJĄCA	33cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
ściana żelbetowa ISTNIEJĄCA	32cm
S1.2 – ściana wewnętrzna nośna ISTNIEJĄCA	34cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
ściana żelbetowa ISTNIEJĄCA	32cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
S1.2* – ściana wewnętrzna nośna ISTNIEJĄCA	– cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
ściana żelbetowa ISTNIEJĄCA	32cm
tynk wewnętrzny barytowy wg. Projektu Zabezp. Radiolog.	– cm
S1.3 – ściana wewnętrzna nośna ISTNIEJĄCA	– cm
płyta GK podwójna na stelażu 75mm	2,5cm
pustka	– cm
ściana żelbetowa ISTNIEJĄCA	32cm
pustka	– cm
płyta GK podwójna na stelażu 75mm	2,5cm
S1.4 – ściana wewnętrzna nośna ISTNIEJĄCA	35cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
ściana żelbetowa ISTNIEJĄCA	32cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
płytki ceramiczne na klej	1cm
S1.5 – ściana wewnętrzna nośna ISTNIEJĄCA	– cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
ściana żelbetowa ISTNIEJĄCA	32cm
pustka instalacyjna	– cm
płyta GK pojedyncza na stelażu 75mm	1,5cm
płytki ceramiczne na klej	1cm
S1.6 – ściana wewnętrzna nośna ZAMUROWANIE	34cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
cegła silikatowa 2x SILKA E15 lub równowazno	32cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
S1.7 – ściana wewnętrzna nośna ZAMUROWANIE	35cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
cegła silikatowa 2x SILKA E15 lub równowazno	32cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
płytki ceramiczne na klej	1cm
S2.1 – ściana wewnętrzna działowa ISTNIEJĄCA	14cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
ściana murowana ISTNIEJĄCA	12cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
S2.1 – ściana wewnętrzna działowa PROJEKTOWANA	14cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
cegła silikatowa SILKA E12 lub równowazna	12cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
S2.1* – ściana wewnętrzna działowa PROJEKTOWANA	13cm
tynk wewnętrzny barytowy wg. Projektu Zabezp. Radiolog.	– cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
cegła silikatowa SILKA E12 lub równowazna	12cm
S2.2 – ściana wewnętrzna działowa PROJEKTOWANA	15cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
cegła silikatowa SILKA E12 lub równowazna	12cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
płytki ceramiczne na klej	1cm
S2.2* – ściana wewnętrzna działowa PROJEKTOWANA	– cm
płytki ceramiczne na klej	1cm
cegła silikatowa SILKA E12 lub równowazna	12cm
tynk wewnętrzny barytowy wg. Projektu Zabezp. Radiolog.	– cm
S2.3 – ściana wewnętrzna działowa PROJEKTOWANA	16cm
płytki ceramiczne na klej	1cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
cegła silikatowa SILKA E12 lub równowazna	12cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
płytki ceramiczne na klej	1cm
S2.4 – ściana wewnętrzna lekka działowa PROJEKTOWANA	33cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1cm
cegła silikatowa SILKA E12 lub równowazna	12cm
pustka instalacyjna	17,5cm
płyta GK pojedyncza na stelażu 75mm	1,5cm
płytki ceramiczne na klej	1cm
S4.1 – ściana wewnętrzna lekka działowa PROTOTYPOWA	10cm
płyta GK podwójna na stelażu 50mm	2,5cm
izolacja akustyczna – wełna mineralna	5cm
płyta GK podwójna na stelażu 50mm	2,5cm
S4.2 – ściana wewnętrzna lekka działowa PROJEKTOWANA	– cm
płyta GK podwójna na stelażu 50mm	2,5cm
powłoka z blachy ołowianej wg. Projektu Zabezp. Radiolog.	– cm
izolacja akustyczna – wełna mineralna	5cm
płyta GK podwójna na stelażu 50mm	2,5cm

PRZEGRODY PIONOWE:

S4.3 – ściana wewnętrzna lekka działowa PROJEKTOWANA	10cm
płytki ceramiczne na klej	1cm
płyta GK pojedyncza na stelażu 50mm	1,5cm
izolacja akustyczna – wełna mineralna	5cm
płyta GK pojedyncza na stelażu 50mm	1,5cm
płytki ceramiczne na klej	1cm
S4.4 – ściana wewnętrzna lekka działowa PROJEKTOWANA	10cm
płytki ceramiczne na klej	1cm
płyta GK pojedyncza na stelażu 50mm	1,5cm
izolacja akustyczna – wełna mineralna	5cm
płyta GK pojedyncza na stelażu 50mm	1,5cm
płytki ceramiczne na klej	1cm

PRZEGRODY POZIOME:

P1.1 – podłoga na gruncie	– cm
wykładzina winylowa klejona	0,3cm
masa samopoziomująca	1,0cm
wylewka betonowa do poz. –3.430 zbrojona siatką	0÷4,5cm
płyta żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
P1.2 – podłoga na gruncie	– cm
płytki gresowe na kleju elastycznym	1,0cm
masa samopoziomująca	0,5cm
wylewka betonowa do poz. –3.435 zbrojona siatką	0÷4,5cm
płyta żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
P1.3 – wycieraczka na gruncie	– cm
wycieraczka wejściowa EMCO DIPLOMAT lub równowazna	2cm
wylewka betonowa w spadku zbrojona siatką	0÷4,0cm
płyta żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
P1.4 – podłoga na gruncie	4,5cm
wylewka betonowa do poz. –3.840 zbrojona siatką	4,5cm
płyta żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
P1.5 – podłoga na gruncie	5,5cm
płytki gresowe na klej elastycznym	1,0cm
wylewka betonowa do poz. –3.840 zbrojona siatką	4,5cm
płyta żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
P1.6 – podniesiona podłoga na gruncie	47,0cm
płytki gresowe na klej elastycznym	1,0cm
płyta żelbetowa wg. PB konstrukcji	20,0cm
zasypka keramzytowa frakcji 10–20mm	26,0cm
płyta żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
P1.7 – podniesiona podłoga na gruncie	47,0cm
wykładzina winylowa klejona	0,3cm
masa samopoziomująca	0,5cm
płyta żelbetowa wg. PB konstrukcji	20,0cm
zasypka keramzytowa frakcji 10–20mm	26,0cm
płyta żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
P2.1 – strop międzykondygnacyjny	1,0cm
płyta stropowa żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1,0cm
P2.1* – strop międzykondygnacyjny	– cm
płyta stropowa żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
tynk wewnętrzny barytowy wg. Projektu Zabezp. Radiolog.	– cm
P2.2 – strop międzykondygnacyjny	47,0cm
płyta stropowa żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1,0cm
pustka instalacyjna	44,0cm
sufit podwieszony rastrowy	2,0cm
P2.3 – strop międzykondygnacyjny	77,0cm
płyta stropowa żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1,0cm
pustka instalacyjna	74,5cm
sufit podwieszony pełny GK	1,5cm
P2.4 – strop międzykondygnacyjny	47,0cm
płyta stropowa żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1,0cm
pustka instalacyjna	42,0cm
sufit podwieszony kratowy aluminiowy	4,0cm
P2.5 – strop międzykondygnacyjny	77,0cm
płyta stropowa żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1,0cm
pustka instalacyjna	72,0cm
sufit podwieszony rastrowy aluminiowy	4,0cm
P2.6 – strop międzykondygnacyjny	88,0cm
płyta stropowa żelbetowa monolityczna ISTNIEJĄCA	– cm
tynk wewnętrzny cement. – wap.	1,0cm
pustka instalacyjna	83,0cm
sufit podwieszony rastrowy aluminiowy	4,0cm

LEGENDA:

- ZAKRES OPRACOWANIA
- OBSZAR ZABEZPIECZENIA RTG WG. PROJEKTU ZABEZPIECZEŃ RADIOLOG.
- ISTNIEJĄCA ŚCIANA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA MUROWANA
- PROJEKTOWANA PUSTKA INSTALACYJNA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA SZKIELETOWA
- PROJEKTOWANA ŚCIANA SZKLANA W SYSTEMIE ALUMINIOWYM

NADPROŻA:

N1, N2, N3 WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

UWAGA:

1. SUFITY – OBNIŻENIA SUFITÓW I SZCZEGÓŁY MATERIAŁOWE WG RYS. A004
2. POSADZKI – POZIOMY, SPADKI I SZCZEGÓŁY MATERIAŁOWE WG RYS. A003
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Inwestor / Client:

DOLMED S.A.
DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE
ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław

Projektant/Executive Architect:

CREOPROJECT
ul.Biskupa Tomasza I 11/9, 50-221 Wrocław
tel. 605676214, (071)7181618, fax (071)7181618

Temat/Subject:

PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ PIWNICY NA POTRZEBY DZIAŁU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO DOLMED S.A.
PRZY UL. LEGNICKIEJ 40 WE WROCŁAWIU DZ. NR SY. AN-IX OBRĘB – STARE MIASTO

Architektura/Architecture Projektował/Designers	
Bartosz Żmuda Jakub Gdaniec (asystent)	15.04.DOIA 140/DOS/05
Sprawdził/Verified by:	
Grzegorz Pawełec	07.02.DOIA

Projekt/Project:

PRZEKRÓJ A-A, B-B

Data/Date: 06.2014 — Skala/Scale: 1:50

Przeznaczenie/Purpose: PROJEKT WYKONAWCZY

Branża: ARCHITEKTURA — Numer rysunku/Drawing Number: A005