UWAGI:
1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I PROJEKTAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH. WYMIARY I POZIOMY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
6. WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.
7. KATEGORIA PRODUKCJI MATERIAŁÓW MUROWYCH I.

DOKŁADNY PRZEBIEG ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI SANITARNYCH W OBRĘBIE SZACHTU INSTALACYJNEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE KOLIZJI ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI Z PROJEKTOWANYMI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU ROZWIĄZANIA PROBLEMU.




OZNACZENIA

PROJEKTOWANA INSTALACJA CO Z STALOWYCH ZAPRASOWYWANYCH TYP–STAL WĘGOWA, NR MATERIAŁU 1.0308 WG PN–EN 10305–3 ZEWNĘTRZNIE GALWANICZNIE OCYNKOWANA

(A) – GŁÓWNY PION INSTALACJI C.O.

(C1) – PIONY W OBRĘBIE JEDNEJ KONDYGNACJI

(G1) – PION ZASILAJĄCY NAGRZEWNICE

INT22–600–450 – GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO Z PODEJŚCIEM DOLNYM – MONTOWANE NA NÓŻKACH

INT22–600–450 – GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO Z PODEJŚCIEM DOLNYM – MONTOWANE NA ŚCIANIE

– CIEPŁA WODA PRZYGOTOWYWANA BĘDZIE W WĘŹLE CIEPLNICZNYM

– RURY C.O. NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM DRUGIEGO PIĘTRA W OTULINIE IZOLACJI TERMICZNEJ W PRZESTRZENI STROPU PODWESZANEGO

– GRZEJNIKI Z PODEJŚCIEM DOLNYM NALEŻ WYPOSAŻYĆ W ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO GRZEJNIKÓW Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM RLV KS

GRUPA ARCHIPELAG

| | |
|---|---|
| tytuł rysunku: RZUT 2 PIĘTRA–INSTALACJA C.O. | skala: 1:100 |
| temat: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA I i II PIĘTRA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU DCM DOLMED S.A. WE WROCŁAWIU | branża: SANITARNA |
| lokalizacja obiektu: ul. Legnicka 40, Wrocław 53–675 dz. nr 5/1 obręb stare miasto, nr sekcji 486b 486d | |
| inwestor: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A. ul. Legnicka 40, Wrocław 53–675 DZ NR 5/1, 17/3, 17/14, 15/8, 15/9 AM–12 obręb Stare Miasto, | |
| projektant: mgr inż. Maciej Kurant | nr upr.: 351/00/DUW podpis: |
| sprawdzający: mgr inż. Karol Grzondziel | nr upr.: 347/00/DUW podpis: |
| jednostka projektowa: WOJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Marsza Smolachowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, tel. 071/798 38 00, biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl | data: 26.08.2016 nr rys: S–10 |