

UWAGI:

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I PROJEKTAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH. WYMIARY I RZĘDNE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
6. WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.
7. KATEGORIA PRODUKCJI MATERIAŁÓW MUROWYCH I.

DOKŁADNY PRZEBIEG ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI SANITARNYCH W OBRĘBIE SZACHTU INSTALACYJNEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE KOLIZJI ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI Z PROJEKTOWANYMI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU ROZWIĄZANIA PROBLEMU.

OZNACZENIA

PROJEKTOWANA INSTALACJA CO Z STALOWYCH ZAPRASOWYWANYCH TYP=STAL WĘGLOWA, NR MATERIAŁU 1.0308 WG PN-EN 10305-3 ZEWNĘTRZNIE GALWANICZNIE OCYNKOWANA

(A) – GŁÓWNY PION INSTALACJI C.O.

(C1) – PIONY W OBRĘBIE JEDNEJ KONDYGNACJI

(G1) – PION ZASILAJĄCY NAGRZEWNICE

INT22-600-450 – GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO Z PODEJŚCIEM DOLNYM – MONTOWANE NA NÓŻKACH

INT22-600-450 – GRZEJNIKI STALOWE PŁYTOWE Z WBUDOWANĄ WKŁADKĄ ZAWORU TERMOSTATYCZNEGO Z PODEJŚCIEM DOLNYM – MONTOWANE NA ŚCIANIE

– CIEPŁA WODA PRZYGOTOWYWANA BĘDZIE W WĘŹLE CIEPLOWNICZYM

– RURY C.O. NALEŻY PROWADZIĆ POD STROPEM PIERWSZEGO PIĘTRA W OTULINIE IZOLACJI TERMICZNEJ W PRZESTRZENI STROPU PODWIESZANEGO

– GRZEJNIKI Z PODEJŚCIEM DOLNYM NALEŻ WYPOSAŻYĆ W ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY DO GRZEJNIKÓW Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM RLV KS

GRUPA ARCHIPELAG

tytuł rysunku: RZUT 1 PIĘTRA–INSTALACJA C.O.		skala: 1:100
temat: PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA I i II PIĘTRA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU DCM DOLMED S.A. WE WROCŁAWIU		branża: SANITARNA
lokalizacja obiektu: ul. Legnicka 40, Wrocław 53-675 dz. nr 5/1 obręb stare miasto, nr sekcji 486b 486d		
inwestor: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A. ul. Legnicka 40, Wrocław 53-675 DZ NR 5/1, 17/3, 17/14, 15/8, 15/9 AM-12 obręb Stare Miasto,		
projektant: mgr inż. Maciej Kurant	nr upr.: 351/00/DUW	podpis:
sprawdzający: mgr inż. Karol Grzondziel	nr upr.: 347/00/DUW	podpis:
opracowała pracownia: WOJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Mariana Smoluchowskiego 56/3, 50-372 Wrocław, tel. 071/798 38 00, biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl		data: 26.08.2016 nr rys: S-9