

UWAGI:

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I PROJEKTAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH. WYMIARY I POZIOMY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
6. WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.
7. KATEGORIA PRODUKCJI MATERIAŁÓW MUROWYCH I.
8. PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA ORAZ ICH ZNAKI TOWAROWE I NAZWY WŁASNE TRAKTOWANE SĄ JAKO PRZYKŁADOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ICH ZMIANY NA INNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH. MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTE DO WYKONANIA ZADANIA MAJĄ BYĆ RÓWNOWAŻNE POD WZGLĘDEM CECH TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH DO MATERIAŁÓW URZĄDZEŃ PRZEDSTAWIONYCH W PROJEKCIE ORAZ W STOSUNKU DO POLSKICH NORM.

DOKŁADNY PRZEBIEG ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI SANITARNYCH W OBRĘBIE SZACHTU INSTALACYJNEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE KOLIZJI ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI Z PROJEKTOWANYMI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU ROZWIĄZANIA PROBLEMU.

INSTALACJA WENTYLACYJNA:
– PRZEJŚCIA INSTALACYJNE O ŚREDNICY POW. 4 CM PRZEZ STROPY I ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI TYCH ELEMENTÓW.
– PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY NOŚNE ZEWNĘTRZNE NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE
– PRZEWODY WENTYLACJI WYKONAĆ Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
– PRZEWODY INSTALACJI WYWIEWNEJ Z POMIESZCZEŃ SANITARNYCH WYKONAĆ Z RUR TYPU SPIRO
– KANAŁY WENTYLACYJNE NAWIEWNE PROWADZONE WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA ZAIZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ LAMELOWĄ GRUB. 30 MM
– WSZYSTKIE PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU NALEŻY ZAIZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GRUBOŚCI MIN. 50 MM ORAZ ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH OSŁONĄ Z BLACHY OCYNKOWANEJ

OZNACZENIA

- PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- W1 – PION WENTYLACJI MECHANICZNEJ
- WYWIEWNIK
- NAWIEWNIK
- Vn=225m3/h – STRUMIEŃ POWIETRZA NAWIEWNIANEGO
- Vw=225m3/h – STRUMIEŃ POWIETRZA WYWIEWNIANEGO
- TŁUMIK AKUSTYCZNY
- PRZEPUSTNICA REGULACYJNA
- KRATKA KOMPENSACYJNA
- KANAŁOWY WENTYLATOR WYWIEWNY

GRUPA ARCHIPELAG		
tytuł rysunku: RZUT DACHU–INST. WENT. MECHANICZNEJ		skala: 1:200
temat: PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA I i II PIĘTRA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU DCM DOLMED S.A. WE WROCŁAWIU		branża: SANITARNA
lokalizacja obiektu: ul. Legnicka 40, Wrocław 53–675 dz. nr 5/1 obręb stare miasto, nr sekcji 486b 486d		
inwestor: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A. ul. Legnicka 40, Wrocław 53–675 DZ NR 5/1, 17/3, 17/14, 15/8, 15/9 AM–12 obręb Stare Miasto,		
projektant: mgr inż. Maciej Kurant	nr upr.: 351/00/DUW	podpis:
sprawdzający: mgr inż. Karol Grzondziel	nr upr.: 347/00/DUW	podpis:
jednostka projektowa: WÓJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Mariana Smoluchowskiego 16/3, 50-372 Wrocław, tel. 071/798 38 00, biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl		data: 26.08.2016
		nr rys.: S–14