1 FAZA

2 FAZA

ETAP 1b

ETAP 3

ETAP

ETAP 4/II

ETAP 1c

ETAP 7

ETAP 6

ETAP 2

KOMUNIKACJA BUDOWY

KOMUNIKACJA BUDOWY

DOJŚCIE NA DACH

ZEWNĘTRZNA KLATKA SCHODOWA DO BUDYNKU DOJŚCIE NA 1,2 PIĘTRO I DACH

STREFA GABINETÓW ROTACYJNYCH DLA OKULISTYKI

1. ZEWNĘTRZNA KLATKA SCHODOWA DO BUDYNKU
2. STAŁA KOMUNIKACJA W TRAKCIE BUDOWY

STANOWISKO KONTROLI

SEGREGACJA MATERIAŁU

REJESTRACJA

STANOWISKO PIELĘGNIAREK

STACHO INSTALACYJNY

wpust podłogowy

zawór czterdziesty

H=593 cm

H=309 cm

EI30

Hp 25

UWAGI:

1. OPRACOWANIE ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI I PROJEKTAMI BRANŻ INSTALACYJNYCH. WYMIARY I POZIOMY ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI. W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI NALEŻY POWIADOMIĆ PROJEKTANTA.
2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW KAŻDORAZOWO KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.
4. PODCZAS WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM.
5. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA BUDOWLANEGO, WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, INSTRUKCJAMI I WYTYCZNYMI PRODUCENTÓW, WIEDZĄ TECHNICZNĄ POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH.
6. WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY ODPOWIADAĆ ODPOWIEDNIM NORMOM ORAZ POSIADAĆ STOSOWNE ATESTY I APROBATY.
7. KATEGORIA PRODUKCJI MATERIAŁÓW MUROWYCH I.
8. PRZEDSTAWIONE W PROJEKCIE MATERIAŁY I URZĄDZENIA ORAZ ICH ZNAKI TOWAROWE I NAZWY WŁASNE TRAKTOWANE SĄ JAKO PRZYKŁADOWE. ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ICH ZMIANY NA INNE O NIE GORSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH. MATERIAŁY I URZĄDZENIA UŻYTE DO WYKONANIA ZADANIA MAJĄ BYĆ RÓWNOWAŻNE POD WZGLĘDEM CECH TECHNICZNYCH I JAKOŚCIOWYCH DO MATERIAŁÓW URZĄDZEŃ PRZEDSTAWIONYCH W PROJEKCIE ORAZ W STOSUNKU DO POLSKICH NORM.

DOKŁADNY PRZEBIEG ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI SANITARNYCH W OBRĘBIE SZACHTU INSTALACYJNEGO NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W RAZIE KOLIZJI ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI Z PROJEKTOWANYMI NALEŻY KONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU ROZWIĄZANIA PROBLEMU.

INSTALACJA WENTYLACYJNA:
– PRZEJŚCIA INSTALACYJNE O ŚREDNICY POW. 4 CM PRZEZ STROPY I ŚCIANY O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI30 LUB EI60 NALEŻY WYKONAĆ W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI TYCH ELEMENTÓW,
– PRZEJŚCIA PRZEZ ŚCIANY NOŚNE ZEWNĘTRZNE NALEŻY WYKONAĆ JAKO SZCZELNE
– PRZEWODY WENTYLACJI WYKONAĆ Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ
– PRZEWODY INSTALACJI WYWIEWNEJ Z POMIESZCZEŃ SANITARNYCH WYKONAĆ Z RUR TYPU SPIRO
– KANAŁY WENTYLACYJNE NAWIEWNE PROWADZONE WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA ZAIZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ LAMELOWĄ GRUB. 30 MM
– WSZYSTKIE PRZEWODY WENTYLACYJNE PROWADZONE NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU NALEŻY ZAIZOLOWAĆ WEŁNĄ MINERALNĄ GRUBOŚCI MIN. 50 MM ORAZ ZABEZPIECZYĆ PRZED DZIAŁANIEM WARUNKÓW ZEWNĘTRZNYCH OSŁONĄ Z BLACHY OCYNKOWANEJ

OZNACZENIA

– PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
– ISTNIEJĄCA INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
W1 – PION WENTYLACJI MECHANICZNEJ
– WYWIEWNIK
– NAWIEWNIK
Vnw225m3/h – STRUMIEŃ POWIETRZA NAWIEWANEGO
Vwy225m3/h – STRUMIEŃ POWIETRZA WYWIEWANEGO
– TŁUMIK AKUSTYCZNY
– PRZEPUSTNICA REGULACYJNA
– KRATKA KOMPENSACYJNA
– KANAŁOWY WENTYLATOR WYWIEWNY

GRUPA ARCHIPELAG

tytuł rysunku: RZUT 2 PIĘTRA–INST. WENTYL. MECH.
skala: 1:100
temat: PROJEKT BUDOWLANY. PRZEBUDOWA I i II PIĘTRA Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU DCM DOLMED S.A. WE WROCŁAWIU.
branża: SANITARNA
lokalizacja obiektu: ul. Legnicka 40, Wrocław 53–675 dz. nr 5/1 obręb stare miasto, nr sekcji 486b 486d
inwestor: DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM MEDYCZNE DOLMED S.A. ul. Legnicka 40, Wrocław 53–675 DZ NR 5/1, 17/3, 17/14, 15/8, 15/9 AM–12 obręb Stare Miasto,
projektant: mgr inż. Maciej Kurant — nr upr.: 351/00/DUW — podpis:
sprawdzający: mgr inż. Karol Grzondziel — nr upr.: 347/00/DUW — podpis:
jednostka projektowa: WÓJCIAK PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Mariana Smoluchowskiego 50/3, 50-372 Wrocław, tel. 071/798 38 00, biuro@archipelag.pl www.archipelag.pl
data: 26.08.2016
nr rys: S–13